

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ04.В.00715
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655047
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Харьковский машиностроительный завод". Адрес: Украина, 86700, Донецкая область, г. Харьцызск, ул. Кононенко, д. 2.
(наименование и место нахождения заявителя) Телефон +38 (06257) 4-33-11, факс +38 (06257) 4-60-77.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Харьцкий машиностроительный завод".
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: Украина, 86700, Донецкая область, г. Харьцызск, ул. Кононенко, д. 2.
Телефон +38 (06257) 4-33-11, факс +38 (06257) 4-60-77.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35.
ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган

Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Колонка пожарная КП (рабочее давление 1,0 МПа, DN входного патрубка - 125, DN выходных патрубков 80, количество выходных патрубков - 2)
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) выпускаемая по ДСТУ 2801-94.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) см. Приложение ТР 0251863
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
48 5483

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8481

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 188/ТР-2011 от 17.05.2011 г. (ОС Академия ГПС МЧС России № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г.);
Протокол сертификационных испытаний № 436/ТР - 2011 от 19.09.2011 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России № ТРПБ.RU.ИН03 от 14.04.2010 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.09.2011 по 21.09.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.А. Емельянов