



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.01166**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0644262**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения заявителя)

**ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»**  
111033, г. Москва, ул. Волоколамская, д. 40, стр. 2.  
Тел. 937-79-82, факс 937-79-83, E-mail: Moscow@systemsensor.com.  
ОГРН 1037739331959

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»**  
111033, г. Москва, ул. Волоколамская, д. 40, стр. 2.  
Тел. 937-79-82, факс 937-79-83, E-mail: Moscow@systemsensor.com.  
ОГРН 1037739331959

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)

**ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России**  
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,  
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный ИП 101-24А-AIR («Leonardo-T»), ТУ 4371-007-52635653-2001, с набором принадлежностей (см. Приложение № 0059211)  
**Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП)  
**43 7111**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)\*

**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
**8531 10 300 0**

**ГОСТ Р 53325-2009**

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (п.п. 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.6-4.2.2.8, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5; 7.1.11, 7.2.1.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 10464 от 14.02.2011 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ01 от 01.06.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU. ИК15. К00010 от 25.12.2009 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.13ИК15 от 08.04.2009

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.02.2011 по 25.02.2016**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**В.В. Яшин**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**Н.В. Марьина**