

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ02.В.00147
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626602
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИВС-Сигналспецавтоматика".
(наименование и место- Адрес: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10.
нахождение заявителя) ОГРН: 1024000944087. Телефон (48439) 4-1717, факс (48439) 4-1717.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИВС-Сигналспецавтоматика".
(наименование и место- Адрес: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10.
нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1024000944087. Телефон (48439) 4-1717, факс (48439) 4-1717.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал).
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35. ОГРН:
выдающего сертификаты соответствия) 1025000508610. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ02 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочая – устройства шлейфовые контрольные УШК-01, УШК-02, УШК-03, УШК-04, технические условия ТУ 4371-005-44373676-03 изм. № 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
43 7191

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

см. приложение

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет по испытаниям № 1219-11С от 14.03.2011, НИЦ ПБ СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России, аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН10 выдан 25.08.2010
Акт о результатах анализа состояния производства № 131-С от 26.11.2010, ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2011 по 13.03.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Андреев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Мурашкевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ02.В.00147

(обязательная сертификация)

ТР 0061698

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические требования	п.п. 5.1, 5.2 (группа исполнения С4), 5.5 (группа исполнения V2), 5.7, 5.14, 5.19.5, 5.19.6
ГОСТ Р 53325-2009	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний	приложение М
ГОСТ Р МЭК 60065-2002	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности	Раздел 7, п. 11.2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Андреев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Мурашкевич