



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ГБ08.В.00442

Серия RU № 0128604

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРАБОТОК (ОС ВО ЗАО ТИБР), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ08, срок действия с 15.06.2011 г. по 15.06.2016 г., выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии. Адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр.11, офис 204, Россия (юридический адрес); 301760, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А, Россия (фактический адрес). Тел./факс: (48746) 5-59-53, e-mail: pmv@tiber.ru, http://www.tiber.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Компания СМД», ИНН 6323102610, ОГРН 1076320027960  
Адрес: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 76, кв. 18, Россия  
Телефон: +78482616940, факс: +78482949112

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Компания СМД», ИНН 6323102610, ОГРН 1076320027960  
Адрес: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 76, кв. 18, Россия  
Телефон: +78482616940, факс: +78482949112

**ПРОДУКЦИЯ** Извещатели пожарные взрывозащищенные:  
ИПР 535, ИП 101 «Азимут» (ТУ 4371-001-81888935-2012);  
оповещатели пожарные взрывозащищенные:  
СФЕРА МК, ОРБИТА МК (ТУ 4371-001-81888935-2010),  
СФЕРА ВЗ, ОРБИТА ВЗ (ТУ 4371-001-81888935-2009)  
с маркировками взрывозащиты - см. приложение  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ТС** 8531 10 300 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ ИЕС 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 430/511-Ех от 19.06.2014г., ИЛ ВО ЗАО ТИБР, рег. № РОСС RU.0001.21ГБ08 от 15.06.2011 г.  
Адрес: 301760, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А, Россия.  
Акт анализа состояния производства изготовителя № 240/АСП от 12.02.2014 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема оценки (подтверждения) соответствия 1с  
Сертификат действителен только с приложением (бланки №№ 0079092, 0079091, 0079090, 0079089)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 15.07.2014 **ПО** 14.07.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.В. Пономарев  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

И.В. Гараненко  
(инициалы, фамилия)