

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.01777**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0653913**  
(учетный номер блока)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения заявителя)

**ООО «Проектно-производственное предприятие «КБ Прибор»**  
620049, г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, 12, кв. 2.  
Тел./факс (343) 383-48-32, 375-90-25.  
ОГРН 1026604947049

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ООО «Проектно-производственное предприятие «КБ Прибор»**  
620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматки, д. 4, корпус 2.  
Тел./факс (343) 383-48-32, 375-90-25.  
ОГРН 1026604947049

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России**  
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,  
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Извещатель пожарный пламени ИП 330-315 «ПУЛЬСАР® 3-015», ТУ 4371-015-26289848-2011,  
в исполнении: ИП 330-315 «ПУЛЬСАР® 3-015Н»; ИП 330-315 «ПУЛЬСАР® 3-015С»;  
ИП 330-315 «ПУЛЬСАР® 3-015НК»; ИП 330-315 «ПУЛЬСАР® 3-015СК»  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
43 7114

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) производится сертификация)

Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ГОСТ Р 53325-2009**

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»  
(пп. 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.6-4.2.2.8, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.11.1.1, 4.11.1.2, 4.11.1.4-4.11.1.8)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 1180 от 21.12.2011 ИЛ НИЦ ПТ  
и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ01 от 01.06.2010.

Акт инспекционной проверки сертифицированной продукции и контроля вновь заявленной на проведение сертификации продукции № 10101-10103/11355-11357/12355/12389/12390-ИК2011 от 17.11.2011  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации и в которых доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **26.12.2011** по **26.12.2016**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Клюхин